

Znak: IGKiP.271.8.2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie” dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

1. W powyższym postępowaniu planowane jest boisko z trawy monofilowejsz wysokości 60mm. Dla nawierzchni z trawy syntetycznej monofilowej dedykowanej na boiska typu ORLIK najczęściej stosuje się trawy monofilowe z dtex min. 12.000. Zaznaczamy, że standardowe włókno stosowane wśród sztucznych traw monofilowych waha się w granicach 11 000-14 000 Dtex. Najpopularniejsze jednak są włókna monofilowe z dtexem 12.000 które zapewniają bardzo wysoką jakość boiska.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z dtex min. 12.000.

2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu ilości pęczków na poziomie min.8600/m² przy zachowaniu ilości włókien na poziomie min. 115.000/m². Producenci sztucznych traw standardowo produkują trawy z ilością pęczków 8000-9000/m². Nadmieniamy, iż wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, które są bez znaczenia i nie mają wpływu na jakość trawy. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m². Minimalnie mniejsza ilość pęczków absolutnie nie ma wpływu oraz znaczenia dla samej jakości trawy, gdyż wymagana gęstość pozostaje bez zmian i spełnia wymagania Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków na poziomie min. 8600/m² z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostaje bez zmian min. 115.000/m².

3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wyróżnia się dwa statusy dla producentów FIFA: FIFA Preferred Producer (preferowany producent FIFA) oraz FIFA LICENCEE PRODUCER (licencjonowany producent FIFA). Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego lub preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

4. Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga aktualnego certyfikatu FIFA 2 STAR. Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA

zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA 2STAR, a pozostawienie wymogu badań laboratoryjnych przeprowadzonych na zgodność z FIFA.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez producenta sztucznej trawy w/w statusu.

Ad. 4.

Zamawiający odstępuje od wymagania certyfikatu FIFA 2STAR. Zamawiający pozostawia wymóg badań laboratoryjnych i certyfikatów/atestów w przedmiotowym zakresie równoważnych do certyfikatu j.w.