

Znak: IGKiP.271.8.2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie” dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

PYTANIA DOTYCZĄCE SZTUCZNEJ TRAWY I WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

Zamawiający w poprzednim postępowaniu wyraził zgodę na poniże pytania. Prosimy o potwierdzenie, że w aktualnym postępowaniu odpowiedzi na zadane pytania są wiążące.

1 . Zamawiający wymaga wśród parametrów sztucznej trawy włókno PE, monofilowe wzmocnione rdzeniem, **kształt włókna X**. Profile bardzo często mają na celu osiągnięcie efektu marketingowego, czyli prawdopodobnie odróżnienie się od konkurencji, a nie poprawę jakości.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują różne kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Zarówno norma EN 15330-1:2013, a także wymogi FIFA nie określają kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o włóknie: PE monofilowym o dowolnym kształcie włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

2. Zamawiający wśród dokumentów wymaga aktualnego certyfikatu FIFA 2 STAR. Informujemy, że jest to nieważny certyfikat ze względu na zmianę wymagań FIFA po 2015 roku. Żaden producent zatem nie jest w stanie dostarczyć takiego certyfikatu. Dla Zamawiającego ważniejsze jest wymaganie dokumentów dotyczących sztucznej trawy i potwierdzających wymagania według poniższego zestawienia:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);

- b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu);

Prosimy o wykreślenie aktualnego certyfikatu FIFA 2 Star i zastąpienie go powyższymi dokumentami, które są podstawowymi raportami dla sztucznej trawy.

3. Zamawiający wymaga, żeby producent nawierzchni przynależał do grupy FIFA Preferred Producer (Provider). Żądanie aktualnego certyfikatu FPP od producenta trawy jest nie tylko nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, ale również w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję. Takie same wymagania stawia się bowiem producentom, którzy mają status FIFA STANDARD LICENSEES, ponieważ przynależność do tej organizacji wiąże się z koniecznością dostarczenia produktów spełniających wymagania FIFA oraz współpracy z firmami wykonawczymi, które muszą sprostać wysokim wymaganiom jakościowym podbudowy i instalacji. Członkostwo FPP nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców.

W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu producentów sztucznej trawy ze statusem FIFA STANDARD LICENSEES, którzy są wymienieni na oficjalnej stronie FIFA: <https://www.fifa.com/technical/football-technology/resource-hub?Category=4N2JEHfJv2uDIPtoGNGHBb>

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Ad. 2

Zamawiający odstępuje od wymagania certyfikatu FIFA 2STAR. Zamawiający pozostawia wymóg badań laboratoryjnych i certyfikatów/atestów w przedmiotowym zakresie równoważnych do certyfikatu j.w.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez producenta sztucznej trawy w/w statusu.