

Pawłów, dn. 13.12.2024r.

Znak: IGKiP.271.8.2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie” dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Szanowni Państwo w opisie technicznym, posadzki sportowej od strony 21 pkt. wskazujecie wymóg certyfikatów sportowych: WVBF (nieaktualny), IHF, FIBA, opinia PZPS dla wykładziny o grubości min. 6,5 mm. Wskazanie takich parametrów powoduje, że obecnie na rynku jedyną możliwą do zaoferowania i wbudowania wykładziną jest produkt marki Jedynym producentem posiadającym na wyłączność światową certyfikat: FIVB jest właśnie firma W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozszerzenie konkurencyjności:

1. Czy dla potwierdzenia oferowanej jakości wykładziny będziecie Państwo wymagać aby posiadała ona grubość min. 7,5 mm z kompleksem warstwy wierzchniej min. 2 mm, oraz 3 dowolne certyfikaty federacji sportowych spośród: IHF, FIBA, FIVB, IFF ?
2. Czy dla zwiększenia bezpieczeństwa ochrony stawów, ochrony przed mikro urazami dla dzieci użytkujących w przyszłości salę gimnastyczną przyszkolną, będziecie Państwo wymagać aby wykładzina posiadała amortyzację na poziomie min. P2 (>35%), w ten sposób parametry podłogi sportowej legarowanej nie zmieniają swoich właściwości w zakresie innych wymogów normy EN 14904 ?

Odpowiedź:

Ad. 1) Wykładzinę stosować zgodnie z obecnie wymaganymi parametrami nie niższymi niż opisują je wymagane normy. Zamawiający wymaga aby wykładzina sportowa posiadała grubość min. 7mm. Jeżeli wykładzina o grubości 7,5 mm spełnia wszystkie pozostałe parametry zgodne lub wyższe od wymaganych i stosowne atesty (certyfikaty), będzie dopuszczona przez Zamawiającego.

Ad. 2.) Tak.