

Pawłów, dn. 18.12.2024r.

Znak: IGKiP.271.8.2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie” dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż w dniu 13.12.2024r. wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

W nawiązaniu do zapisu pkt 7 ppkt 7.21 SWZ oraz wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 13.12.2024 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w problemów

Instalacje sanitarne

1. W przedmiarze na wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w pozycji 7 „Transport materiałów na podsypkę i obsypkę” obmiar został dodany z pozycji 5 i 6, które są policzone w metrach kwadratowych, zaś pozycja 7 jest w metrach sześciennych – otrzymana wartość jest znacznie zawyżona, prosimy o korektę.
2. W przedmiarze na wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w pozycji 8 „Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu...” obmiar został podany z pozycji 7, wg nas jest zawyżony – prosimy o korektę.
3. Wg nas przedmiar wykonania drenażu na boiskach w Pawłowie jest znacznie zawyżony, prosimy o weryfikację. Czy jest możliwość wyceny wg własnych przedmiarów skalkulowanych wg dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Ad. 1), 2), 3) Należy zweryfikować we własnym zakresie w ramach składanej oferty.

Roboty Budowlane

1. Czy po stronie wykonawcy jest sporządzenie instrukcji p.poż. i wyposażenie budynku w sprzęt p.poż.? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
2. Wg nas w warstwach pokrycia dachowego sali powinna być ułożona paro izolacja i membrana paroprzepuszczalna. Brak w dokumentacji i w przedmiarach.
3. W kosztorysie architektury poz. 32 ścianki HPL – zaniżony przedmiar. Biorąc pod uwagę Państwa odpowiedzi (nr 12 pkt. 5) i zakładając, że ściana gr. 7 cm będzie murowana, a wysokość kabin 2,10 m, to przedmiar na ścianki i drzwi D6 wyniesie ok. 41 m². Tym samym zmieni się liczba drzwi wewnętrznych na 21 szt. Prosimy o weryfikację.
4. Prosimy o podanie klasy antywłamalności drzwi zewnętrznych

5. Prosimy o przedmiar robót związanych z wymianą gruntu pod fundamenty. Brak takiego przedmiaru nie jednoznacznie określa przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Ad.1) Stosownie do postanowień SWZ w zakres przedmiotu zamówienia (umowy) wchodzi także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W związku z powyższym sporządzenie instrukcji p.poż. i wyposażenie budynku w sprzęt p.poż Wykonawca ma skalkulować w kosztach ogólnych budowy.

Ad.2) Z uwagi na fakt, że przy zaprojektowanej konstrukcji dachu sali gimnastycznej PSP Szerzawy zasadniejsze będzie wykonanie krycia blachą aluminiową, Zamawiający po dokonaniu analizy zdecydował o zmianie w zakresie pokrycia – zmiana ponownie na blachę aluminiową. Ilość metrów zgodna z przedmiarem. W ofercie (kosztorysie ofertowym) należy wyceniać blachę aluminiową profilowaną a nie blachę stalową na rąbek stojący.

Parametry techniczne blachy aluminiowej profilowej:

Blacha aluminiowa na rąbek stojący, montaż zgodny z wymaganiami producenta i wytycznymi obranego systemu (zalecane łaty nie mniejsze 3,2 x 8cm lub szersze, konstrukcja w warstwie wełny)

Szerokość całkowita ~340

Grubość wyrobu gotowego (aluminium) 0,6 mm

Wysokość rąbka 25 mm

Wysokość „klik” 19 mm

Ad.3) Należy zweryfikować we własnym zakresie w ramach składanej oferty. W załączeniu zweryfikowany przedmiar.

Ad.4) Klasa nie niższa niż RC2.

Ad.5) Należy zweryfikować we własnym zakresie w ramach składanej oferty - wymiana gruntu do oceny na poziomie robót ziemnych.

Zamawiający mając na uwadze powyższe ponownie dokona zmiany treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 23 grudnia 2024 r. (poniedziałek) do godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2024r. o godz. 12.45.