

Pawłów, dn. 18.12.2024r.

Znak: IGKiP.271.8.2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie” dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż w dniu 16.12.2024r. wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

W nawiązaniu do odpowiedzi, które ukazały się w dniu 13.12.2024 r. prosimy o doprecyzowanie wymagań zamawiającego w zakresie podłogi sportowej, która jest najważniejszym i najmocniej eksploatowanym elementem budowanej Sali.

Nawierzchnia sportowa powinna zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownikom, którymi będą m.in. dzieci i młodzież szkolna oraz być odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz zadba o prawidłowy rozwój układu stawowo-kostnego osób tam ćwiczących.

1. Zamawiający w STWIOR wskazał jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą:

Certyfikaty:

- FIVB Official (Międzynarodowej Federacji Siatkówki)
- EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej)
- FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki)
- świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny
- atest higieniczny
- deklaracja zgodności z PN lub aprobatą techniczną ITB

Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą ww. dokumentów jako przedmiotowe środki dowodowe czy dopiero w celu weryfikacji zgodności oferowanej podłogi z wymaganiami zamawiającego na etapie składania wniosku materiałowego przed wbudowaniem?

2. Zamawiający został wprowadzony w błąd w zakresie konieczności posiadania przez wykładzinę amortyzacji na poziomie min.P2, i tym samym określił taki wymóg.

W tym miejscu uwagę należy zwrócić na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie dotyczy dostawy i montażu samej wykładziny lecz tzw. podłogi kombinowanej sprężystej. Zgodnie z powołaną normą EN 14904, podłogi sportowe kombinowane (podkonstrukcja drewniana + wykładzina sportowa) powinny wykazywać amortyzację w przedziałach: $\geq 45 < 55$ lub $\geq 55 < 75$ (w zależności od typu podłogi) i takich wartości zamawiający powinien wymagać w przedmiotowym postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o sprostowanie przez zamawiającego tej omyłki oraz zniesienie wymogu wykazania amortyzacji na poziomie P2.

Odpowiedź:

Ad.1) Zamawiający nie wymaga składania wraz ofertą wskazanych w pytaniu dokumentów.

Zamawiający podkreśla, iż wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Nadzór nad powyższym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie sprawował wybrany przez Zamawiającego inspektor nadzoru. Wykonawca przedłoży dokumenty w celu weryfikacji zgodności oferowanej podłogi z wymaganiami zamawiającego na etapie składania wniosku materiałowego przed wbudowaniem.

Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających PN oraz obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Ad.2) Poziom P2 dotyczy wykładziny sportowej wykonywanej na wylewce betonowej.

Do oferty należy przyjąć podłogę sportową kombinowaną – kompletną.