



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Pawłów, dn. 13.04.2026r.

Znak: IGKiP.271.1.2026

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm., dalej zwanej ustawą Pzp) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 "Infrastruktura wodno-ściekowa" Priorytet 2 "Fundusze Europejskie dla środowiska" Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ, na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Prosimy o uściślenie - czy należy wyceniać rurociągi wewnątrz budynków suw Ambrożów i hydroforni Szerzawy i Dąbrowa w wykonaniu z stali nierdzewnej 1.4301 ? tak jak jest to podane w opisie części sanitarnej?

W przedmiarach jest wyszczególnienie rurociągów „stalowych” natomiast na schematach pojawia się opis PVC albo stal.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej, zarówno w opisie części sanitarnej, jak i na rysunkach, zawarta jest informacja o zastosowaniu rur PVC dla systemu odprowadzania wody popłucznej, zgodnie z dobraną technologią. Dokumentacja projektowa jest w tym zakresie spójna i wzajemnie zgodna.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość zastosowania całego układu w wykonaniu z rur ze stali nierdzewnej, jako rozwiązania równoważnego.