

Pawłów, dn. 17.06.2026r.

Znak: IGKIP.271.3.2026

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: „**Wykonanie remontu dachu po byłej szkole podstawowej w Rzepinku**”

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

W przedmiarze jak również w projekcie nic nie pisze o instalacji odgromowej. Czy inwestor przewiduje sam demontaż instalacji, czy wymianę na nową i w jakim zakresie ?

Odpowiedź:

Nie projektuje się nowej instalacji odgromowej.

Należy zdemontować starą instalację odgromową i wykonać nowy, szczelny dach bez odgromówki.


WOJT
mgr Marek Wojtas