

Pawłów, dn. 14.10.2026r.

Znak: IGKiP.271.7.2026

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 793 ze zm.) na wykonanie zadania pod nazwą: **„Remont drogi gminnej nr 362023T Chybice - Nieczulice - etap IV” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie terminu zakończenia zadania, ponieważ wg odpowiedzi z dnia 9.10.2026 r. jest 30.07.2027 r., natomiast w ogłoszeniu o zamówienie, na które powołuje się odpowiedź na pytanie 1 (pkt. 4.2.10) jest 30.06.2027 r. 2. Nawiązując do załączonego opisu technicznego dnia 9.10.2026 r. prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, ponieważ wg opisu podbudowę z mieszanki MCE należy doziarnić kruszywem łamanym śr. 12 cm, natomiast na przekrojach i w przedmiarze 8 cm. 3. Wg załączonego opisu technicznego należy wykonać tylko remont jednego przepustu w km 2+211 o dł. 7 m i śr. 40 cm, natomiast wg przedmiaru poz. 1.3.1 należy wyremontować 3 szt. o dł. 8, 11 i 11 m i śr. 50 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Ad. 1 Termin zakończenia zadania to **30.06.2027r.**, czyli taki jaki widnieje w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt 4.2.10) oraz zmianie SWZ z dnia 09.10.2026r.

Wskazany w odpowiedziach na zapytania nr 1-3 termin 30.07.2027r. był omyłką pisarską.

Ad. 2 i 3 Zamawiający załącza ujednolicony opis. Przekroje i przedmiar pozostają bez zmian.


mgr Marek Wojtas