

Poziom porównawczy 265,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	274.40	274.40	274.20	274.20	273.70
Rzędna osi rurociągu [m]	273.48	273.28	273.28	272.78	272.78
Zagłębienie osi rurociągu	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
Odległości [m]	0.66	10,68	6,76	9,61	1,14
Średnice, materiał	40×3,7 PE100 RC SDR11	1,9 % PE100 RC SDR11	0,0 % PE100 RC SDR11	5,2 % PE100 RC SDR11	28.840.0 % PE100 RC SDR11
Długość trasy [m]	0.00	11.33	18.10	27.70	28.840.0

PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY
SZAFKA GAZOWA NA 3 GAZOMIERZE
MONTAŻ GAZOMIERZY - DOSTAWCA GAZU

KOLUMNA GAZOWA PE 40/32

PRZEJŚCIE PE-stal

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DN 32

KOLUMNA GAZOWA PE 40/32 KOŁNIERZ

PRZEJŚCIE PE-stal

KŁUBEK GŁÓWNY
ZAWÓR MAG DN 32

275,15

272,27

PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY

274.40

273.48

0.92

0.66

10,68

6,76

9,61

1,14

1,9 %

0,0 %

5,2 %

28.840.0 %

11.33

18.10

27.70

28.840.0

G1

G2

G3

G4

G5

G6

NAZWA OBIEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ
INWESTOR	GINNA PAWŁÓW, PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
ADRES OBIEKTU	dz. nr ew. 181/3, 182, 183/2, Jed. ewid. 261104_2 PAWŁÓW, Obr. 0002 STARY BOSTÓW
PRZEDMIOT	PROFIL PODŁUŻNY - INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA W ZIEMI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ABC. USŁUGI KREŚLARSKIE I PROJEKTOWE tel. 501521298 Mgr inż. Monika Perchel Krajków 25A, 27-225 Pawłów
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. PAWEŁ ŚNIECH, upr. nr ewid. KL-56/2002
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. IWONA ZAŁIŃSKA, upr. nr ewid. SWK/0057/P005/07